



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Τιμές παραμέτρων ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ16/67322/ΦΕΚ282Β/17-9-2017

ΖΩΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ : ΚΕΡΑΜΕΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *	ΤΥΠΙΚΗ ΤΙΜΗ
Οσμή	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Γεύση	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
pH	6,5-9,5	7.9-8.1
Αγωγιμότητα	2500 μ S/cm	200
Αμμωνιακά	0,5 mg/	<0,1
Νιτρώδη	0,5 mg/l	<0,01
Θολότητα	NTU	<1
Νιτρικά	50mg/l	2-2,64
Χλωριούχα	250mg/l	7
Θειικά	250mg/l	2
Φθοριούχα	1,5 mg/l	0,1
Νάτριο	200 mg/l	4,3
Κάλιο	12mg/l	0,2
Ασβέστιο	mg/l	36
Μαγνήσιο	mg/l	7
Σκληρότητα	mg/l CaCO ₃	120
TOC	mg/l	0,3
Aldrin	0,03 μ g/l	<0.01
Dieldrin	0,03 μ g/l	<0.01
Heptachlor	0,03 μ g/l	<0.01
Heptachlor epoxide	0,03 μ g/l	<0,01
Παρασιτοκτόνα	0,1 μ g/l	<0.005
Σύνολο παρασιτοκτόνων	0,50 μ g/l	Μη ανιχνεύσιμα
Βενζο-α-πυρένιο	0,010 μ g/l	<0,003
ΡΑΗ	0,10 μ g/l(άθροισμα)	<0,012
Σελήνιο	10 μ g/l	<5
Υδράργυρος	1 μ g/l	<0,3
Τριαλομεθάνια	100 μ g/l (άθροισμα)	2
Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο	10 μ g/l(άθροισμα)	<1,2
Κάδμιο	5 μ g/l	<0.5
Σίδηρος	200 μ g/l	30
Χαλκός	2000 μ g/l	10
Μόλυβδος	25 μ g/l	<1
Νικέλιο	20 μ g/l	<1
Αργίλιο	200 μ g/l	30-40
Χρώμιο	50 μ g/l	<1
Εξασθενές χρώμιο		<1
Αρσενικό	10 μ g/l	<2
Αντιμόνιο	5 μ g/l	<2

1,2-διχλωροαιθάνιο	3 µg/l	<0,6
Κυανιούχα	50 µg/l	<30
Βρωμικά	10 µg/l	<5
Βενζόλιο	1µg/l	<0,6
Ολική ακτινοβολία α	0,1Bq/l	<0,04
Ολική ακτινοβολία β	1Bq/l	<0,1
Ενδεικτική δόση	0,1 mSv/year	<0,1
Ολικά κολοβακτηριοειδή	0 αποικίες/100 ml	0
E.Coli	0 αποικίες/100 ml	0
Enterococcus	0 αποικίες/100 ml	0
Ολικά βακτήρια στους 22°C	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	<5
Ολικά βακτήρια στους 37°C	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	<5
* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται όριο από την νομοθεσία		

